



PEREIRA & PEREIRA LTDA – ME

RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES, 277

CENTRO – MOGI DAS CRUZES – SP

CEP: 08.710-170

CNPJ: 07.884.633/0002-30

2- Qual a características do Grau de Proteção da Capa Externa?

Deveriam estar especificadas no edital sobre a **Capa externa em PVC**, que não seja propagante a chama, com marcação sequencial métrica, nas opções CM, CMR e LSZH.

Considerações:

CMX (NÃO RECOMENDADO POR SER PROPAGANTE A CHAMA. O seu valor é no mínimo 20% mais barato que o CM. Ele é utilizado para poucas distâncias e a aplicação é direcionada para uso residencial);

CM

CMR

LSZH.

• **QUANTO AOS ITENS DO TÓPICO: Cabeamento e equipamento de comunicação.**

Referente ao cabo já mencionamos acima nosso parecer.

Agora referente à Qualidade dos Materiais Construtivos X Segurança X Preço Estimado. Temos receio na qualidade dos demais itens relacionados nesse tópico, pois os valores estão abaixo do custo (Ex: Furukawa, AMP e Systmax), para aplicação Corporativa e não Residencial.

• **QUANTO A GARANTIA DESCRITA NO EDITAL.**

- 25 (vinte e cinco anos) para a certificação dos pontos estruturados;

Entende-se que para essa garantia estendida de 25 anos, compreendem os produtos relacionados nos itens 1.1 ao 1.5 e 1.16 do referido edital.

Está correto nosso entendimento?

Favor descrever os itens que competem a este critério de garantia de 25 anos pelo fabricante da solução aplicada fim a fim.