

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO

Câmara Municipal de Suzano

EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL 011/2022

Solicitação de esclarecimento

A empresa **POLICAN ENGENHARIA E IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.954.452/0001-63, com sede na Rua Cirene Jorge Ribeiro, nº 450, neste ato representada por seu representante legal João Carlos Hoeltgebaum Binas, CPF nº 318.633.608-24, vem, tempestivamente, conforme permitido no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, e na Lei 10.520/2002, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim solicitar esclarecimentos abaixo elencados:

1 - Sobre o item 7.4 do memorial descritivo, podem ser utilizado membrana de borracha líquida, material similar a membrana de silicone e mesmo tom?


Atenciosamente,

São Paulo, 17 de Agosto de 2022.



**POLICAN ENGENHARIA E
IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA.**
Eng.º Civil João Carlos Hoeltgebaum Binas
CPF: 318.633.608 – 24

ENC: Novo Pedido de esclarecimento Pregão 11/2022 - Impermeabilização dos Espelhos D'Água

 **De** <cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br>
Para <joaocarlos@polican.com.br>
Cópia <felipe@polican.com.br>
Cópia Oculta (Cco) <administrativo@camarasuzano.sp.gov.br>
Data 2022-08-17 15:29

Prezado, boa tarde!

Segue reproduzida a resposta do engenheiro técnico responsável quanto ao segundo esclarecimento solicitado.

Quaisquer necessidades mais, estamos à disposição.

At.te

-----Mensagem original-----

De: Wander Sampaio <wander.sampaio@moyaengenharia.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 12:43
Para: 'Comissão Permanente de Licitações' <cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br>
Cc: 'Alexandre Jaquel' <jaquel@camarasuzano.sp.gov.br>
Assunto: RES: Novo Pedido de esclarecimento Pregão 11/2022 - Impermeabilização dos Espelhos D'Água

Prezados, boa tarde!

Sobre a dúvida:

1 - Sobre o item 7.4 do memorial descritivo, podem ser utilizado membrana de borracha líquida, material similar a membrana de silicone e mesmo tom?

Resposta: a escolha por membrana 100% silicone se deve ao pouco peso próprio que ela terá na laje em balanço onde será aplicada, reduzindo o risco de aumento de esforço nessa estrutura. Dessa forma, a opção por membrana de borracha líquida não atende.

A membrana de silicone deve constar de alto teor de sólidos e 100% de silicone, baixo COV, forma uma membrana durável. E permitir tráfego esporádico de pessoas (somente para manutenção).

Como produto referência, cito: GE Enduris 3502

Eng. Wander Sampaio

Gestão de Contratos

MOYA ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA

Nosso site: www.moyaengenharia.com.br

Fone / Fax: (12) 9.9117701

-----Mensagem original-----

De: Comissão Permanente de Licitações <cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 10:54
Para: Wander Sampaio <wander.sampaio@moyaengenharia.com.br>
Assunto: Fwd: Novo Pedido de esclarecimento Pregão 11/2022 - Impermeabilização dos Espelhos D'Água
Prioridade: Alta

Prezado Sr, bom dia

Tendo recebido mais este questionamento anexado, solicitamos os esclarecimentos para que possamos enviar na data de hoje, de acordo com os prazos de respostas constantes no edital do presente certame.

At.te

----- Mensagem original -----

Assunto: Novo Pedido de esclarecimento Pregão 11/2022 - Impermeabilização dos Espelhos D'Água
Data: 2022-08-17 10:28
De: <joaocarlos@polican.com.br>
Para: <cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br>

Cópia: <felipe@polican.com.br>

Ilustríssimo Sr. Pregoeiro, bom dia.

Desculpe o envio em separado, porém vimos apresentar novo pedido de esclarecimento ao Edital de IMPERMEABILIZAÇÃO DOS ESPELHOS D'ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, PREGÃO PRESENCIAL 011/2022, referente ao item membrana.

Solicitamos a gentileza de responder esse e-mail confirmando seu recebimento.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

--

<https://www.youtube.com/channel/UCHRtUakq14b0yWG6UR6y2Jw>

<https://www.facebook.com/camarasuzano>

<https://www.instagram.com/camarasuzano/>

https://twitter.com/suzano_camara

<http://www.camarasuzano.sp.gov.br/>