

ENC: QUESTIONAMENTO DE ITEM DO PREGÃO PRESENCIAL 011-2022



De <cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br>
Para <engenhariafort@gmail.com>
Cópia Oculta (Cco) <administrativo@camarasuzano.sp.gov.br>
Data 2022-08-17 15:29

Prezado, boa tarde!

Segue reproduzida a resposta do engenheiro técnico responsável quanto ao esclarecimento solicitado.
Quaisquer necessidades mais, estamos à disposição.

At.te

-----Mensagem original-----

De: Wander Sampaio <wander.sampaio@moyaengenharia.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 12:47
Para: 'Comissão Permanente de Licitações' <cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br>
Assunto: RES: QUESTIONAMENTO DE ITEM DO PREGÃO PRESENCIAL 011-2022

Prezados, boa tarde!

Segue minha resposta acerca do questionamento:

"Realizando a análise da planilha orçamentária do pregão presencial 011-2022, tivemos uma dúvida sobre o material a ser utilizado no item 6.1 MEMBRANA 100% SILICONE COR CINZA.

Qual a especificação do material? Qual o tipo de silicone será utilizado?"

Resposta:

Membrana líquida de silicone para telhados, lajes e cobertura metálicas. Deve constar de alto teor de sólidos e 100% de silicone, baixo COV e formar membrana durável. Silicone para uso em telhados de camada única, BUR, metal, espuma, concreto e outros substratos.

Produto referência: GE Enduris 3502

Grato

Eng. Wander Sampaio
Gestão de Contratos
MOYA ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA
Nosso site: www.moyaengenharia.com.br
Fone / Fax: (12) 9.9117701

-----Mensagem original-----

De: Comissão Permanente de Licitações <cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 11:15
Para: Wander Sampaio <wander.sampaio@moyaengenharia.com.br>
Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO DE ITEM DO PREGÃO PRESENCIAL 011-2022

Prezado Sr, bom dia

Tendo recebido o questionamento abaixo , solicitamos os esclarecimentos para que possamos enviar na data de hoje, de acordo com os prazos de respostas constantes no edital do presente certame.

At.te

----- Mensagem original -----

Assunto: QUESTIONAMENTO DE ITEM DO PREGÃO PRESENCIAL 011-2022
Data: 2022-08-17 11:11
De: Fort Engenharia <engenhariafort@gmail.com>
Para: cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br

Prezados, bom dia.

Realizando a análise da planilha orçamentária do pregão presencial 011-2022, tivemos uma dúvida sobre o material a ser utilizado no item 6.1 MEMBRANA 100% SILICONE COR CINZA.

Qual a especificação do material? Qual o tipo de silicone será utilizado?

Aguardamos retorno.

Atenciosamente,

_Paulo Melo _

Engenheiro Civil

Obras

FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA

CNPJ: 08.319.608/0001-95

f:

1134479008 [1] celular: 1194786-7968

R. Jamil Dágliã, 262 - Centro, Suzano - SP, 08674-180 [2]

e:

engenhariafort@gmail.com

Links:

[1] tel:(11)%203447-9008

[2]

<https://maps.google.com/?q=R.+Jamil+D%C3%A1glia,+262+-+Centro,+Suzano+-+SP,+08674-180&entry=gmail&source=g>

--

<https://www.youtube.com/channel/UCHRtUakq14bQyWG6UR6y2Jw>

<https://www.facebook.com/camarasuzano>

<https://www.instagram.com/camarasuzano/>

https://twitter.com/suzano_camara

<http://www.camarasuzano.sp.gov.br/>