

De: cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br
Enviado em: terça-feira, 23 de junho de 2026 09:28
Para: 'Luana'
Assunto: RES: Pedido de Esclarecimento Referente ao Pregão Eletrônico N 002/2026

Bom dia

O presente certame é destinado à manutenção preventiva somente.

Caso haja algum aparelho que necessite a manutenção corretiva, será feito um certame exclusivo para esta manutenção, podendo a empresa vencedora participar do eventual certame.

Att.



Rodrigo Y. Igarashi

Agente de Contratações / Pregoeiro
Secretaria Diretoria-Geral de Planejamento e Gestão

Rua dos Três Poderes, 65
Jardim Paulista | Suzano | SP
11 4744-8000 | Ramal 8038



De: Luana <atendimentosilvalicitacao@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 22 de junho de 2026 18:31
Para: cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br
Assunto: SPAM: Pedido de Esclarecimento Referente ao Pregão Eletrônico N 002/2026

Prezados,

A empresa Eco System inscrita no CNPJ 22.079.196/0001-94 interessada em participar do Pregão Eletrônico N 002/2026 vem respeitosamente solicitar o seguinte pedido de esclarecimento:

O Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência apontam que a contratada realizará **o serviço de manutenção preventiva e, sempre que necessária, a recarga de gás com o fornecimento do mesmo.**

Diante disso surge a seguinte dúvida quanto ao limite do fornecimento de materiais e insumos por parte da licitante vencedora.

1. Caso algum dos aparelhos necessite de peças de reposição e componentes mecânicos, eletrônicos ou corretivos tais como compressores, placas, motores, capacitores, etc... O fornecimento dessas peças correrá por conta da Câmara Municipal de Suzano, restando à contratada apenas a mão de obra para diagnóstico e instalação?

Diante do exposto, solicitamos a gentileza de esclarecer o questionamento acima para que possamos elaborar nossa proposta e documentação em conformidade com as exigências do edital.

atenciosamente: Luana silva/assessora de licitação
representando a empresa: Eco System